



допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Лицо(а), допустившее (ие) нарушения
Общие мероприятия			
1.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	МАДОУ 62
2.	На объектах защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	МАДОУ 62
Ул. 50 лет Октября, 52			
3.	Не обеспечена возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов из здания по направлению выхода	ч. 4, ст. 4, ч. 1, ст.53, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	МАДОУ 62

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 76/1/46 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 05.10.2018 г., протокол об административном правонарушении № 67 от 05.10.2018 г. по ч. 1 ст. 20.4 КРФобАП

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Эрик Раисов Чериховцев завхозский МАДОУ 62

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 05 " октября 2018 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)