



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.ПРОКОПЬЕВСКА,
Г. КИСЕЛЕВСКА И ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА
(ОНДПР г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района УНДПР
Главного управления МЧС России по Кемеровской области)

пр.Шахтеров,28 , г. Прокопьевск, 653000
тел/факс (8-384-6) 611-550; тел. 610-101
E-Mail: ogpn9@mail.ru., ogpn9doz@mail.ru

Предписание № 76/146

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 62
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА"**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору № 76 от "06" сентября 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период: с 10 час 00 мин до 14 час 00 мин 24.09.2018 г., с 12 час 30 мин до 14 час.30 мин. 05.10.2018 г. проведена проверка Ксензенко Светланой Владимировной - государственным инспектором г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору совместно с заведующим д/садом Эйрих Раисой Генриховной, зам. зав. по АХР Тузовской Ниной Генриховной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзацпункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Общие мероприятия				
1.	Руководителю организации обеспечить наличие знаков пожарной безопасности.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	06.05.2019	
2.	На объектах защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г.	06.05.2019	

